

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO WYSTROJU, MODERNIZACJA HOLU SZATNIOWEGO NA POTRZEBY STAŁEJ SCENY KAMERALNEJ DO REALIZACJI MAŁYCH FORM OPEROWYCH, MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15 lipca 2011 roku, pod numerem 2011/S 134-222497; numer referencyjny sprawy: **IP/PN/24/2011***

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z DNIA 05.09

W związku z nadesłanymi pytaniami, dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami, dalej uPzp) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- Pytanie 1:** *W ramach modernizacji sieci zegarów zostanie wyjęty mechanizm zegara na kamiennej ścianie. Zostanie on przewieziony do producenta zegarów i przystosowany do pracy w nowej sieci, po czym ponownie zamontowany na ścianie. Jaki typ mechanizmu jest do modernizacji? W jakich warunkach będzie pracował? Jaka jest średnica tarczy zegara?*
- Pytanie 2:** *W ramach modernizacji sieci zegarów zostanie wyjęty mechanizm zegara na kamiennej ścianie. Zostanie on przewieziony do producenta zegarów i przystosowany do pracy w nowej sieci, po czym ponownie zamontowany na ścianie. Czy Zamawiający dokona powyższej operacji na własny koszt czy też należy uwzględnić to w ofercie?*
- Odpowiedź:** W miejscu istniejącego zegara na ścianie kamiennej zostanie wykonany otwór na scenę kameralną. Wymieniony w pytaniu zegar należy zdemontować, nie uszkodzając jego mechanizmów i przekazać Zamawiającemu. Na ścianie kamiennej zostały zaprojektowane nowe dwa symetrycznie zamontowane zegary. Sieć zegarów oparto na produktach firmy Acron.
- Pytanie 3:** *Zarówno projekt elektryczny jak i przedmiar nie zawiera wyspecyfikowanych typów oraz ilości przewodów elektrycznych. Proszę o uzupełnienie (podobnie jak ma to miejsce w przedmiarach instalacji teletechnicznych).*
- Odpowiedź:** W załączeniu zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia, uzupełniony o zestawienie materiałów.
- Pytanie 4:** *Projekt elektryczny dla części zascenia przewiduje większą ilość opraw niż zostało to ujęte w przedmiarze. Proszę o korektę przedmiaru.*
- Odpowiedź:** Projekt elektryczny, jako dokument nadrzędny, określa ilość opraw.
- Pytanie 5:** *W załączniku do projektu elektrycznego „Zestawienie opraw części frontowej.xls” zaproponowano 81 szt. opraw „Kinkiet wg istniejącego wzoru (św.komp.21W)”. Nie załączono istniejącego wzoru. Proszę o uzupełnienie.*
- Odpowiedź:** Do załączonego zmodyfikowanego opisu przedmiotu zamówienia dodane zostały fotografie istniejących kinkietów oraz odpowiadające im parametry.
- Pytanie 6:** *W związku z chęcią przystąpienia do powyższego przetargu sprawdzając przedmiar z załączoną na stronie internetowej dokumentacją zauważyliśmy brak dokumentacji tj. rysunków dotyczących instalacji wod.kan., centralnego ogrzewania. Proszę więc o*

uzupełnienie powyższej dokumentacji na stronie internetowej, ponieważ uniemożliwia to prawidłową wycenę powyższego zadania zgodnie z SIWZ i ST.

Pytanie 7: Wykonawca wnosi o uzupełnienie projektów z branży c.o. i wod.-kan. Nie zostały udostępnione na stronie żadne rysunki z tych branż, jest tylko opis, który nie zawiera wystarczającej liczby informacji aby właściwie wycenić koszty. Przykład: Brak informacji nt grzejników firmy VASCO dotyczących typu, wielkości oraz koloru i koniecznego wyposażenia co ma istotny wpływ na wycenę. Cena za sztukę może wahać się od 2.000 do nawet 10.000 zł netto, na cenę ma wpływ nawet kolor. Wykonawca może przyjąć w wycenie najtańszy wzór grzejnika ale może on nie spełniać oczekiwań Zamawiającego zakresie mocy, koloru, wyposażenia grzejników lub ich parametrów.

Odpowiedź: Dokumentacja została uzupełniona w dniu 29 sierpnia 2011 roku. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień kompletna dokumentacja

Pytanie 8: W związku z kosztorysem elektrycznym, jak należy interpretować ilość oprav oświetleniowych podaną w spisie oprav w stosunku do ilości oprav wynikającej z kosztorysu? Ilość oprav wynikająca z kosztorysu wynosi około 6600 sztuk natomiast podanych w zestawieniach części frontowej i zascenia około 3000 sztuk.

Odpowiedź: Projekt elektryczny, jako dokument nadrzędny, określa ilość oprav.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 i 4a uPzp niniejszym zawiadamiamy, iż Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień **20 września 2011 roku**, godzina **10.00** nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **10.30**. Ostateczny termin wniesienia wadium i doręczenia dowodu jego wniesienia upływa dnia **20 września 2011 roku**, godzina **10.00**. Stosowne ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania zostało przekazane przez Zamawiającego Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu 05 września 2011 roku, a jego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem